

Soovitavad energiasäästu meetmed (vajalikud märgistatud ristiga, mittevajalikud kriipsuga)

- Tellida energiaaudit
- Asendada soojussõlme seadmestik, nimetada osa(d):
- Teostada keskküttesüsteemi püstikute hüdrauliline tasakaalustamine
- Sektsioneerida keskküttesüsteem (nt eraldada lõuna- ja põhjapoolsed magistraalid)
- Paigaldada küttekehadele termostaatventiilid
- Hoone küttekoormuse alandamine öösel ja tööaja välisel ajal
- Reguleerida välja ventilatsioonisüsteemi ööpäeva ja nädalavahetuse temperatuurirežiimid
- Tihendada aknad ja välisüksed
- Lisada täiendav soojustus pööningule (katus-laele)
- Kütteseadme või selle osade vahetus, nimetada osa(d):
- X **Muud:** Järgmise meetmena suurema energiasäästu potentsiaal on loomuliku ventiatsiooni ümberehitus soojustagastusega sundväljatõmbeks koos soojusenergia suunamisega soojuspumba kaudu küttesüsteemi lisatoiteks, mis võimaldab energiasäästu kõrval oluliselt parendada eluruumide sisekliimat.

Märkused: kaalutud energiakasutuse määramiseks on saadud andmed tellijalt 2006-2012 a. kohta.